

Министерство просвещения  
Российской Федерации  
Министерство образования и науки  
Удмуртской Республики  
Администрация муниципального образования  
«Муниципальный округ Красногорский район»

**Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение  
«Архангельская основная,  
общеобразовательная школа»**  
427665, УР, Красногорский район,  
с. Архангельское, ул. Новая, д.4  
ИНН 1815001801  
телефон 8(34164) 305-90  
E-mail: arschool@inbox.ru

Дознавателю ОД ОНДиПР Игринского,  
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов  
– государственному инспектору Игринского,  
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов  
по пожарному надзору капитану внутренней  
службы Фефиловой Ирине Петровне

От 30.11.2023 года № 121  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Ответ на Представление.

Согласно Представлению Прокуратуры Красногорского района № 107-2023 от 30.10.2023 года «Об устранении нарушений законодательства» в ходе проверки здания МКОУ «Архангельская ООШ» выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Приняты следующие меры:

1. По п.1: проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, составлен соответствующий акт. (Приложение 1).
2. По п.2: дымовой пожарный извещатель, расположенный в коридоре на 1 этаже, отремонтирован (Приложение 2).
3. По п.3: в помещении заведующего хозяйством и в помещении заместителя директора по безопасности колпаки на светильники поставлены. (Приложение 3).
4. По п. 4: обеспечено наличие обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях помещения для хранения противогазов, помещения овощного склада, помещения костюмерной. (Приложение 4).
5. По п.5: в помещении электрощитовой огнетушитель с истекшим сроком годности заменён на новый.
6. По п.6: проведена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты занесена. (Приложение 5).
7. По п.7: проверка работоспособности пожарного гидранта произведена, составлен соответствующий акт (Приложение 6).
8. По п.8 : обратились с письмом к первому заместителю Главы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Н. М. Чернышовой с просьбой о выделении денежных средств. (Приложение 7).
9. По п.9: помещение электрощитовой в пищеблоке освобождено от посторонних предметов. (Приложение 8)
10. По п.10: из помещения вентиляционной дверное полотно вынесено. (Приложение 9).
11. По п. 11: порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений определён. Составлен соответствующий акт. (Приложение 10)
12. По п.12: работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания, проведены, акты имеются. (Приложение 11).

Директор МКОУ «Архангельская ООШ»:



Г.Г. Чупина