

Министерство просвещения
Российской Федерации
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики
Администрация муниципального образования
«Муниципальный округ Красногорский
район»

В Прокуратуру Красногорского района

**Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Архангельская основная
общеобразовательная школа»**
427665, УР, Красногорский район,
с. Архангельское, ул. Новая, д.4
ИНН 1815001801
телефон 8(34164) 305-90
E-mail: arschool@inbox.ru

От 29.11.2023 года № 120
на № _____ от _____ 20 ____ г.

Ответ на Представление.

Согласно Представлению Прокуратуры Красногорского района № 107-2023 от 30.10.2023 года «Об устранении нарушений законодательства» в ходе проверки здания МКОУ «Архангельская ООШ» выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора О.А. Ивановой, приняты следующие меры:

1. По п.12: Обеспечено наличие обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях помещения для хранения противогозлов, помещения овощного склада, помещения костюмерной. (Приложение 1).
2. По п.17(а): обратились с письмом к первому заместителю Главы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Н. М. Чернышовой с просьбой о выделении денежных средств. (Приложение 2).
3. По п.17 (б): работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания, проведены, акты имеются. (Приложение 3).
4. По п.30: проведена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты занесена. (Приложение 4).
5. По п. 35: в помещении заведующего хозяйством и в помещении заместителя директора по безопасности колпаки на светильники поставлены. (Приложение 5).
6. По пункту 41: из помещения вентиляционной дверное полотно вынесено. (Приложение 6).
7. По пункту 43: Порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений определён. Составлен соответствующий акт. (Приложение 7)
8. По пункту 54: проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, составлен соответствующий акт. (Приложение 8).
9. По пункту 54: дымовой пожарный извещатель, расположенный в коридоре на 1 этаже, отремонтирован.

10. Концы приказа о наложении.

Директор МКОУ «Архангельская ООШ»:



Г.Г. Чупина