



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@u8m.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, тел. 3-00-01, E-mail: kragpn@mchs-18.ru

МБОУ «Архангельская ООШ»

**УР, Красногорский район,
с. Архангельское, ул. Новая, 4**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«16» ноября 2023 г.

с. Красногорское, ул. Пушкина, 2
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, дознаватель ОД ОНДиПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов –
государственный инспектор Игринского, Красногорского, Якшур-Бодьинского районов по
пожарному надзору капитан внутренней службы Фефилова Ирина Петровна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 36/29ПБ от «16» ноября 2023 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и
материалы на должностное лицо – заведующего хозяйством МКОУ «архангельская ООШ»
Алалыкина Николая Владимировича

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Красногорского района Удмуртской Республики в рамках
осуществления надзорной деятельности проведена проверка исполнения законодательства
о пожарной безопасности в МКОУ «Архангельская ООШ», расположенном по адресу:
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское, ул. Новая, 4, в ходе
которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) В здании школы система пожарной сигнализации и система управления эвакуацией
людей при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем
организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности (п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв.
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

2) Демонтирован дымовой пожарный извещатель, расположенный в коридоре на 1
этаже (п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

3) Руководителем организации допускается эксплуатация светильников со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в помещении заведующего
хозяйством, помещении заместителя по безопасности (п.35 (в) Правил противопожарного
режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

4) Руководителем организации не обеспечено наличие обозначения категории
помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях помещения для хранения

противогазов, помещения овощного склада, помещения костюмерной (п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

5) В помещении электроцитовой установлен огнетушитель с истекшим сроком службы (п.60 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

6) Руководителем организации не обеспечено проведение проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

7) Руководителем организации не обеспечено проведение проверки на водоотдачу пожарного гидранта (п.48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

8) Ограждение на крыше, с каждой стороны здания, демонтировано (п.17 (а) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

9) В помещении электроцитовой в пищеблоке допускается складирование горючих предметов (п.35 (е) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

10) В помещении вентиляционной допускается хранение дверного полотна, выполненного из дерева (п.41 (д) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

11) Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта (п.43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

12) Руководителем организации не организованы работы по проведению эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания (п.17 (б) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и

Вам необходимо: принять меры по устранению вышеперечисленных нарушений

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

И.П. Фефилова
(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

16.11.2023

Директор инсп.:

(дата, должность, подпись)

ФИО