



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОГОРЬЕ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 64, с. Красногорское, 427650

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

30 .10.2023

107-2023

№

об устранении нарушений
законодательства

Директору МКОУ «Архангельская
ООШ»

Чупиной Г.Г.

ул.Новая, д.4, с.Архангельское,
Красногорский район, Удмуртская
Республика, 427665

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МКОУ «Архангельская основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Архангельская ООШ») требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно п.15 ч.3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания, соблюдать права и свободы обучающихся.

Пунктами 8, 9 ч. 1 ст. 41 Закона определено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее по тексту - Закон) требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьями 34, 37 Закона установлено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В ходе проверки здания МКОУ «Архангельская ООШ» выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479:

- п.12: не обеспечено наличие обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях помещения для хранения противоголовок, помещения овощного склада, помещения костюмерной;

- п.17 (а): ограждение на крыше с южной стороны здания школы демонтировано;
- п.17 (б): не организованы работы по проведению эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания;
- п.30: не обеспечено проведение проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- п.35 (в): допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в помещении заведующего хозяйством, помещении заместителя по безопасности;
- п.41 (д): в помещении вентиляционной допускается хранение дверного полотна, выполненного из дерева;
- п.43: не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отложений с составлением соответствующего акта;
- п.54: в здании школы система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности;
- п.54: демонтирован дымовой пожарный извещатель, расположенный в коридоре на 1 этаже.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку создают реальную угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в здании образовательного учреждения, не обеспечивают безопасность пребывания в нем.

Нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение законодательства о пожарной безопасности в организации, при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя образовательного учреждения.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять меры направленные на устранение выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.
2. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Красногорского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Красногорского района Удмуртской Республики в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Прокурор района
советник юстиции



Д.В. Осипов